

CERTIFICAT

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

TUBES EN PVC-BO POUR RESEAUX D'EAU AVEC PRESSION

Désignation commerciale : BI-OROC

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **DYKA S.A.S.**
25 route de Brévillers
FR - 62140 SAINTE AUSTREBERTHE

Usine(s) de **FR - 62140 SAINTE AUSTREBERTHE**

le droit d'usage de la marque NF TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 19-1-P BO-17 du 12 février 2018
Cette décision annule et remplace la décision de reconduction
n° 19-1-P BO-16 du 31 janvier 2018

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet www.evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité

Norme applicable : NF T 54-948

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Dimensions
- Résistance à la traction
- Résistance à la pression
- Résistance aux chocs

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Fabrice MIEMOUNITOU

Tél. : 01 64 68 88 70

Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : BI-OROC

Tubes en PVC pour réseaux d'eau avec Pression

Diamètre extérieur nominal (mm)	Epaisseur nominale (mm)	Pression nominale (bar)	Type d'assemblage (*)
90	2,7	16	J
110	2,4	16	J
	3,8	25	J
125	2,7	16	J
	4,3	25	J
140	3,0	16	J
	4,8	25	J
160	3,5	16	J
	5,5	25	J
200	4,3	16	J
	6,9	25	J
225	4,9	16	J
250	5,4	16	J

(*) C = collage

J = bague d'étanchéité